

АКТ № 1
ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГГ.

«19» мая 2025 г.

Единая теплоснабжающая организация в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей №2 города Каменск-Шахтинский
(наименование УК, ТСЖ и ЖСК или др.)

Проверка технической готовности теплотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта
1	МБДОУ детский сад № 2	Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Заводская д.62б

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду комиссия установила:

- ☒ **Объект проверки технически готов к отопительному периоду**
- ☐ **Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией**
- ☐ **Объект проверки технически не готов к отопительному периоду**

Приложение к акту проверки технической готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. от «19» мая 2025 № 1, являющееся его неотъемлемой частью, на 2 листах.

Представитель ЕТО

Представитель ТСО

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПТО
МУП «КТС»
М. Н. ПУГОВКИНА

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил
«__» _____ 2025 г.

Представитель потребителя
заведующий



Л.С.Овчиняц

Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Заводская д.62б _____
(адрес объекта, наименование УК, ТСЖ и ЖСК или др.)

№ п/п	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	нет		
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (акт № 3)	нет		
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению (акт № 9)	нет		
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	нет		
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	нет		
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов (акт № 7)	нет		
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установок(акт № 10)	нет		
8	Наличие и работоспособность приборов учета (акт № 6)	нет		
9	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (акт № 8 или акт № 8/1)	нет		
10	Работоспособность защиты систем потребления	нет		
11	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала теплопотребляющей установки и соответствие их действительности	нет		

