

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

МБДОУ детский сад № 2

Сураф / В. Г. Сумец /

протокол № 11 от «02» 09 2025 г.


УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МБДОУ детский сад № 2

Овчянц Л. С. Овчянц /

Приказ № 11 от «02» 09 2025 г.



Порядок действий персонала при пожаре и эвакуации в МБДОУ детский сад № 2

Данный Порядок регламентирует действия персонала при обнаружении пожара (возгорании, задымлении) и эвакуации детей и работников из детского сада. Устанавливается порядок действий после срабатывания пожарной сигнализации в случае возникновения пожара, по оповещению работников и воспитанников об эвакуации, организации эвакуации и открытия эвакуационных выходов, отключению электроэнергии и систем вентиляции.

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Должность исполнителя
1	Срабатывание пожарной сигнализации	1. Указание о проведении разведки в целях обнаружения очага пожара. Действия: - на пульте определить зону возгорания; - проверить произошло ли возгорание. - в случае ложного срабатывания пожарной сигнализации сообщить сотрудникам ДОУ о ложной тревоге. - сообщить по номеру 101 о ложном срабатывании пожарной сигнализации. - привести в рабочее состояние отключённую при ложном срабатывании зону. - при повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы.	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности в ДОУ дежурный администратор
2	Вызов пожарной подразделения	При обнаружении пожара немедленно вызвать пожарную охрану по номеру телефона 101 (112), при этом сообщить сведения: название ДОУ, точный адрес, где и что горит, свои фамилию.	Работник, первым обнаруживший пожар
3	Тушение пожара в начальной стадии.	При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять меры по тушению пожара в начальной стадии.	Работник, первым обнаруживший пожар

Прошито и скреплено печатью

3 листа

(три листа)

Зав.МБДОУ детский сад №2

Л.С.Овчянц Овчянц

